

Спектр газ

УКРАЇНА
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Оператор газотранспорту»
системи України»
Бібрське лінійне виробниче
управління магістральних газопроводів
Ідентифікаційний код 42795490
«02.» 06 2021 р. № 405/ВУМ-21-898
вул. Глибовицька, 6, м. Бібрка, Перемишлянський р-н,
Львівська область, 81220

Маршрут №272

ПАСТОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №272
за період з 07.00 01.05.2021р. по 07.00 01.06.2021р.

переваного Бібрським ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» та прийнятого АТ «Львівгаз», ДП «Укрентгаз», ГОВ «Спектргаз»
по газопроводу «Іршачинь-Ковчанськ (основа)»

Вимірника на хіміко-аналітична лабораторія Бібрського пів Бібрського ЛВУМГ. Свідоцтво № РЛ 030/20 чинне по 21.06.2025 р. вихає 22.06.2020 р.

Table with columns: Число місяця, Компонентний склад, % мол., Кисень, O2, варт, N2, вміст, CO2, Густина абсолютна, Густина відносна, Температура горіння нижня, Температура горіння вища, Температура вимірювання/горіння при 20/25°C, Число вимірювань, Температура точки роси (при робочому тиску), Температура точки роси (при P = 3,92 МПа), Температура точки роси (вуглеводні), Маса концентрація, Маса концентрація, Маса механічних домішок.

Начальник Бібрського ЛВУМГ
Керівник лабораторії
Ріш Г. В.
01.06.2021
01.06.2021



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №272

Область	ГРС, прямиий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення														
			ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	густота при 20 °С	кВт/м³ при 20 °С		
																						ккал/м³	МДж/м³
Львівська	В Білка	56ZORPLV41106023	8196	34,31	9,53	9083	38,03	10,56	95,8457	2,3838	0,6737	0,0978	0,0941	0,0000	0,0175	0,0124	0,0135	0,0000	0,6620	0,2007	0,7002	0,7004	0,7004
Львівська	Вінники (АГНС Львів-1)	56ZORPLV4110603M	8197	34,32	9,53	9085	38,04	10,57	95,8260	2,3934	0,6775	0,0985	0,0950	0,0000	0,0178	0,0127	0,0135	0,0000	0,6620	0,2035	0,7004	0,7004	0,7004
Львівська	Вінники (ВАТ "Іскра")	56ZORPLV4110604K	8196	34,32	9,53	9085	38,04	10,57	95,8063	2,4004	0,6798	0,0986	0,0954	0,0000	0,0180	0,0128	0,0143	0,0000	0,6676	0,2069	0,7005	0,7005	0,7005
Львівська	Вінники (ТЕЛ-2 Львів)	56ZORPLV4110601Q	8193	34,30	9,53	9081	38,02	10,56	95,8588	2,3758	0,6706	0,0973	0,0933	0,0000	0,0173	0,0122	0,0114	0,0000	0,6641	0,1992	0,7000	0,7000	0,7000
Львівська	Вінники (на Львів) - замірна літла	56ZORPLV4110602O	8197	34,32	9,53	9083	38,03	10,56	95,8739	2,3820	0,6733	0,0984	0,0941	0,0000	0,0173	0,0124	0,0114	0,0000	0,6422	0,1947	0,6999	0,6999	0,6999
Львівська	Вінники (на м.Вінники)	56ZORPLV4110605I	8203	34,33	9,54	9092	38,07	10,57	95,7563	2,4315	0,6920	0,1008	0,0979	0,0000	0,0188	0,0136	0,0180	0,0000	0,6622	0,2089	0,7011	0,7011	0,7011

Начальник Бібрського ЛВУМГ Саловський Б.І.

01.06.2021

01.06.2021

Корішняк лабораторії

Ройк Г.В.

