

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

Філія "УМГ" "Львівтрансгаз"

Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ

Вимірвальна хіміко-аналітична лабораторія

Сейдочтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.

Бібрське ЛВУМГ
Вихід № 641
04 05 2018

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 227

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"

Маршрут № 227

по газопроводу Івацєвичі - Комарно (основна)

за період з 01.04.2017 р.

по

30.04.2017 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа														
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С,	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С						Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси за вуглеводнями, °С	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркаптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³				
													Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища								Число Воббе вище			
													ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³						ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	
1												8 223	34,43	9,56	9 114	38,16	10,60	11934	49,98	13,88							
2												8 223	34,43	9,56	9 114	38,16	10,60										
3												8 223	34,43	9,56	9 114	38,16	10,60										
4	96,0720	2,1540	0,6927	0,1104	0,1040	0,0006	0,0196	0,0119	0,0030	0,0076	0,6811	0,1434	0,6987	8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55	11912	49,88	13,86	-4,7	0,0000	0,0000	0,0000	
5														8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55								
6														8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55								
7														8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55								
8														8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55								
9														8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55								
10														8 188	34,28	9,52	9 074	37,99	10,55								
11	96,1156	2,1143	0,6792	0,1082	0,1028	0,0011	0,0196	0,0120	0,0041	0,0077	0,6881	0,1473	0,6984	8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55	11908	49,86	13,85	-4,0				
12														8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55								
13														8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55								
14														8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55								
15														8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55								
16														8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55								
17														8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55								
18	95,6566	2,4468	0,7668	0,1201	0,1115	0,0011	0,0199	0,0121	0,0048	0,0079	0,6808	0,1716	0,7020	8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,59	11925	49,94	13,87	-5,3				
19														8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,59								
20														8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,59								
21														8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,59								
22														8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,60								
23														8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,60								
24														8 216	34,40	9,56	9 105	38,12	10,59								
25	95,9967	2,2117	0,6951	0,1093	0,1009	0,0018	0,0189	0,0117	0,0042	0,0075	0,6817	0,1606	0,6992	8 190	34,29	9,53	9 076	38,00	10,56	11911	49,88	13,86	-5,7				
26														8 190	34,29	9,53	9 076	38,00	10,56								
27														8 190	34,29	9,53	9 076	38,00	10,56								
28														8 190	34,29	9,53	9 076	38,00	10,56								
29														8 190	34,29	9,53	9 076	38,00	10,56								
30														8 190	34,29	9,53	9 076	38,00	10,56								
31																	0,00										

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплоти згоряння

Начальник управління Бібрського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Керівник лабораторії

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби метрології

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Саловський Б.Й.

прізвище

Роїк Г.В.

прізвище

Караната І.І.


прізвище



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №227

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Львівська	ГРС Винники	37,98	9 071	10,55
	АГНС-1 (Винники)	37,98	9 074	10,55
	ТОВ "Спектргаз"	37,98	9 071	10,55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 227		37,98	9 072	10,55

Начальник управління Бібрського ЛВУМГ	Саловський Б.Й.		
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	Роїк Г.В.	прізвище	дата
Керівник лабораторії	Карапата І.І.	прізвище	дата
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу		прізвище	дата
Начальник служби метрології		прізвище	дата
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом		прізвище	дата



ФОРС NO. : 07 :