

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу, Маршрут №272

Область	ГРС, прямиї споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижкої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення											
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, І-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, І-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2
Маршрут №272			8086	33.90	9.42	8975	37.58	10.44	95.8481	1.9053	0.4535	0.0776	0.0835	0.0336	0.0212	0.0500	0.0003	0.9193	0.6100	0.7020
Львівська обл.	Верхня Білка (АГРС Верхня Білка)	56ZORPLV41102023	8076	33.81	9.39	8954	37.49	10.41	96.4033	1.8177	0.3768	0.0691	0.0707	0.0311	0.0183	0.0456	0.0002	0.8281	0.5333	0.6974
Львівська обл.	ТЕЦ-2 (АГРС Винники)	56ZORPLV4110601Q	8084	33.85	9.40	8963	37.53	10.42	96.1741	1.7509	0.4057	0.0718	0.0750	0.0315	0.0191	0.0467	0.0001	0.8676	0.5576	0.6992
Львівська обл.	Кривчиці (АГРС Винники)	56ZORPLV4110602O	8104	33.93	9.43	8984	37.61	10.45	95.6248	2.0129	0.4847	0.0812	0.0889	0.0349	0.0224	0.0520	0.0004	0.9547	0.6433	0.7038
Львівська обл.	АГНС №1 Львів (АГРС Винники)	56ZORPLV4110603M																		
Львівська обл.	"Іскра" (АГРС Винники)	56ZORPLV4110604K	8070	33.79	9.39	8948	37.46	10.41	96.8646	1.4181	0.3329	0.0659	0.0638	0.0300	0.0167	0.0424	0.0002	0.7195	0.4461	0.6939
Львівська обл.	Винники (АГРС Винники)	56ZORPLV4110605I																		

Начальник Бібровського ЛВУМГ

Богдан САЛОВСЬКИЙ

підпис

Хімік ІІ кат. ВХАЛ

Галина БОК

підпис

