

Число місяця	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа						Температура точки роси вологи (P = 3.92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, i-C4	n-бутан, n-C4	нео-пентан, neo-C5	ізо-пентан, i-C5	n-пентан, n-C5	гексани та вищі, С6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С,	Теплота згоряння нижня	Теплота згоряння вища	Теплота згоряння вища	Теплота згоряння вища					
1	91.7775	4.0519	0.9665	0.1156	0.1553	0.0003	0.0397	0.0206	0.0443	1.4023	1.4160	0.7347	8.207	34.36	9.54	9.090	38.06	10.57	11.625	48.67	13.52	
2	92.0570	3.9302	0.9530	0.1155	0.1517	0.0001	0.0384	0.0296	0.0422	1.3533	1.3290	0.7324	8.216	34.40	9.56	9.100	38.10	10.58	11.670	48.86	13.57	
3	92.5186	3.7272	0.9216	0.1139	0.1456	0.0000	0.0365	0.0285	0.0424	1.2712	1.1945	0.7287	8.214	34.39	9.55	9.098	38.09	10.58	11.699	48.98	13.61	
4	94.1323	3.0361	0.8206	0.1129	0.1267	0.0000	0.0290	0.0218	0.0298	0.9846	0.7062	0.7152	8.214	34.39	9.55	9.098	38.09	10.58	11.699	48.98	13.61	
5	94.2038	2.9560	0.7847	0.1065	0.1220	0.0000	0.0289	0.0215	0.0309	0.9771	0.7152	0.7140	8.216	34.40	9.56	9.079	38.01	10.56	11.785	49.34	13.71	
6	96.2580	1.9926	0.5918	0.0904	0.0880	0.0000	0.0184	0.0130	0.0177	0.6715	0.2586	0.6977	8.154	34.14	9.48	9.040	37.85	10.51	11.878	49.73	13.81	
7	95.9973	2.1262	0.6180	0.0927	0.0923	0.0003	0.0196	0.0138	0.0194	0.7051	0.3153	0.6998	8.161	34.17	9.49	9.047	37.88	10.52	11.871	49.70	13.81	
8	93.2275	3.3236	0.8450	0.1068	0.1384	0.0002	0.0361	0.0282	0.0461	1.2018	1.0463	0.7232	8.161	34.17	9.49	9.047	37.88	10.52	11.871	49.70	13.81	
9	92.4598	3.6975	0.9586	0.1194	0.1573	0.0003	0.0407	0.0329	0.0532	1.3063	1.1740	0.7297	8.226	34.44	9.57	9.110	38.14	10.60	11.703	49.00	13.61	
10	92.6663	3.6387	0.9545	0.1196	0.1579	0.0003	0.0390	0.0305	0.0506	1.2631	1.0835	0.7278	8.228	34.45	9.57	9.114	38.16	10.60	11.725	49.09	13.64	
11	91.5909	4.2538	1.1001	0.1201	0.1572	0.0001	0.0363	0.0290	0.0487	1.3736	1.2902	0.7360	8.240	34.50	9.58	9.145	38.29	10.64	11.701	48.99	13.61	
12	94.0965	3.0238	0.8288	0.1079	0.1230	0.0000	0.0275	0.0208	0.0313	1.0430	0.6974	0.7152	8.202	34.34	9.54	9.088	38.05	10.57	11.797	49.39	13.72	
13	95.0740	2.4499	0.6507	0.0872	0.1010	0.0000	0.0244	0.0185	0.0312	0.9050	0.6581	0.7078	8.202	34.34	9.54	9.088	38.05	10.57	11.797	49.39	13.72	
14	93.8511	3.1404	0.8374	0.1094	0.1284	0.0001	0.0302	0.0231	0.0369	1.0366	0.8064	0.7177	8.207	34.36	9.54	9.093	38.07	10.58	11.780	49.32	13.70	
15	95.9230	2.2050	0.6518	0.0968	0.0951	0.0001	0.0194	0.0138	0.0184	0.6907	0.2859	0.7003	8.176	34.23	9.51	9.062	37.94	10.54	11.883	49.75	13.82	
16	93.4345	3.3802	1.0210	0.1567	0.1473	0.0000	0.0271	0.0173	0.0373	1.4344	0.3442	0.7190	8.188	34.28	9.52	9.105	38.12	10.59	11.878	49.73	13.81	
17	97.1913	1.4700	0.4410	0.0686	0.0629	0.0001	0.0130	0.0085	0.0127	0.5612	0.1707	0.6900	8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
18													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
19													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
20													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
21													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
22													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
23													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
24													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
25													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
26													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
27													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
28													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
29													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
30													8.106	33.94	9.43	8.988	37.63	10.45	11.875	49.72	13.81	
31													8.190	34.29	9.53	9.076	38.00	10.56				

Підприємство «Укртрансгаз»

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Лавиничі, вул. Київська, 11

Бібрсько ЛВУМ
Вхід № 050 ВЛК-19-405
13.05.2019

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №227

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³
Маршрут №227				
Львівська	Винники (АГНКС Львів-1)	9076	38,00	10,56
Львівська	Винники (ВАТ "Іскра")	9076	38,00	10,56
Львівська	Винники (ТЕЦ-2 Львів)	9087	38,05	10,57
Львівська	Винники (на Львів) - замірна нитка	9076	38,00	10,56
Львівська	Винники (на м. Винники)	0	0,00	0,00

Начальник Бібрського ДВУМГ

Салговський Б.Й.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

прізвище

підпис

02.05.2019
дата

Керівник лабораторії

Рок Г.В.

підпис

02.05.2019
дата

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

прізвище

підпис

02.05.2019
дата

Начальник служби ГВ і М

Карапата І.І.

підпис

02.05.2019
дата

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

прізвище

підпис

02.05.2019
дата

