

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ за період з 01.12.2023р. по 31.12.2023р.

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Бібрське ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газозолідильні мережі України" (Львівська філія), ТОВ "Спектраз", ДП "Кременецьке УПРГ" Г-ди "Іващевичі-Комарно" (основний), "Іващевичі-Комарно" (дуплінг) ВХАЛ Бібрського ПМ Бібрського ЛВУМГ / свідчення про відповідність системи керування вимірюваннями № РЛ 020/20 чинне до 21.06.2025 р.

Table with columns: Число місяців, Компонентний склад, % мол., Газовий склад (метан, етан, пропан, ізо-бутан, н-бутан, нео-пентан, і-пентан, н-пентан, гексани та вищі, кисень, азот, діоксид вуглецю, CO2, гелій, Не, вольфрам, H2), Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа, 20 °C (Густина абсолютна, кГ/м³ при 20 °C, Густина відносна), Температура вимірювання/згорання при 20/25 °C (Теплота згорання нижча, МДж/м³, кВт-год/м³, Теплота згорання вища, МДж/м³, кВт-год/м³, Число воббевіше, МДж/м³, кВт-год/м³), Температура точки роси вуглеводнів, °C, Температура точки роси вологи (р = 3,92 МПа), °C, Масова концентрація сірководню, г/м³, Масова концентрація меркантивоту сірки, г/м³, Масова концентрація метанолу, г/м³.

\* - значення кисню визначено лабораторним хроматографом

Хімік Галина РОІК
Начальник Бібрського ЛВУМГ Богдан САЛОВСЬКИЙ

01.01.2024 дата
01.01.2024 дата



Область	ГРС, прямиї споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення											кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С		
			ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год/м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год/м <sup>3</sup>	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вищі, С6+	кісеня, О2	азот, N2		діоксид вуглецю, СО2	густина абсолютна, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С
Маршрут №272			8345	34,94	9,71	9242	38,70	10,75	93,3680	3,7475	1,1297	0,1672	0,1745	0,0000	0,0365	0,0279	0,0377	0,0001	0,7275	0,5836	0,7225	
Львівська обл.	Верхня Білка (АГРС Верхня Білка)	56ZORPLV41102023	8343	34,93	9,70	9240	38,69	10,75	93,3552	3,7428	1,1268	0,1667	0,1747	0,0000	0,0368	0,0281	0,0387	0,0001	0,7373	0,5930	0,7226	
Львівська обл.	ТЕЦ-2 (АГРС Винники)	56ZORPLV4110601Q	8344	34,93	9,70	9241	38,69	10,75	93,3530	3,7456	1,1276	0,1668	0,1746	0,0000	0,0367	0,0280	0,0385	0,0001	0,7364	0,5927	0,7227	
Львівська обл.	Кривичі (АГРС Винники)	56ZORPLV4110602O	8346	34,94	9,71	9243	38,70	10,75	93,3739	3,7484	1,1306	0,1674	0,1744	0,0000	0,0364	0,0278	0,0374	0,0001	0,7238	0,5799	0,7225	
Львівська обл.	АГНС №1 Львів (АГРС Винники)	56ZORPLV4110603M																				
Львівська обл.	"Іскра" (АГРС Винники)	56ZORPLV4110604K	8343	34,93	9,70	9239	38,68	10,75	93,1599	3,8218	1,1367	0,1658	0,1772	0,0000	0,0371	0,0285	0,0414	0,0003	0,7762	0,6554	0,7243	
Львівська обл.	Винники (АГРС Винники)	56ZORPLV4110605I																				

Хімік

Галіна РОІК

прізвище

Начальник Бібрського ЛВУМП

Богдан САЛОВСЬКИЙ

прізвище

