

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за Лютий 2021 р.

Складений програмою Ask-2 01.03.2021 10:56:47

Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа

Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод

Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.03.2021 08:18:41

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП,мм	37,147
Густина, кг/м3	0,7223	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N2, мол. %	1,0740	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO2, мол. %	0,8855	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр.інт.ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
Tmax, град.С	40,00	Pmax, кгс/см ²	6,00	dPmax, кгс/м ²	6300,00
Tmin, град.С	-20,00	Pmin, кгс/см ²	1,00	dPmin, кгс/м ²	6,30
Перехід на dPmin	Hi	Тип перетв.Р	Абсолютний	Перекл.перетв.dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм тис.м ³	Сер.перепад кгс/м ²	Сер.тиск кгс/см ²	Сер.темп. °С	Ав.	Втруч.
01.02.21	4,73895	323,49	3,34	-5,19	A	B
02.02.21	4,00746	129,41	3,30	-2,34	A	B
03.02.21	3,68810	80,25	3,26	-0,43	A	B
04.02.21	4,05198	109,65	3,22	-0,91	A	B
05.02.21	3,68532	143,02	3,22	-3,76	A	B
06.02.21	0,20415	0,74	3,15	-2,35	A	
07.02.21	1,04781	43,29	3,21	-6,81	A	
08.02.21	5,22134	226,20	3,29	-8,29	A	B
09.02.21	4,82093	167,60	3,43	-3,95	A	B
10.02.21	4,70389	174,14	3,30	-5,79	A	B
11.02.21	4,26535	166,66	3,19	-10,28	A	B
12.02.21	5,31090	247,56'	3,00	-14,43	A	B
13.02.21	3,81374	366,10'	3,35	-8,28	A	
14.02.21	0,97142	110,52'	3,33	-4,43	A	
15.02.21	3,90564	242,66	3,24	-8,10	A	
16.02.21	5,85599	416,68'	3,08	-8,17	A	
17.02.21	4,89714	252,18'	3,40	-5,00	A	B
18.02.21	4,72715	277,89	3,39	-11,11	A	B
19.02.21	4,04072	106,00'	3,68	-5,55	A	B
20.02.21	1,50704	10,16	3,64	-0,30	A	
21.02.21	0,48393	1,76	3,88	3,13	A	
22.02.21	2,91578	127,42	3,77	1,62	A	B
23.02.21	2,08044	112,66	3,41	2,38	A	B
24.02.21	3,94522	162,36	3,32	1,43	A	B
25.02.21	3,30228	146,60	3,19	7,76	A	B
26.02.21	3,57018	87,79	3,04	6,76	A	B
27.02.21	3,03883	122,85	3,52	1,60	A	
28.02.21	0,06878	0,22	3,86	3,50	A	
Всього:	94,87046					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 8768			

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 48				

Кінець звіту

Представник постачальника

об'єм переданого газу підтверджую


начальник служби ГВтаМ

Карапата І.І.

(підпис, прізвище, ініціали)

Представник споживача

(підпис, прізвище, ініціали)



Р.С. Несторак