

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за Березень 2020 р.

Складений програмою Ask-2 01.04.2020 10:45:26

Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа

Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод

Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.04.2020 10:02:25

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	37,147
Густина, кг/м ³	0,6984	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N ₂ , мол. %	0,5548	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO ₂ , мол. %	0,2227	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр.інт.ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T _{max} , град.С	40,00	P _{max} , кгс/см ²	6,00	dP _{max} , кгс/м ²	6300,00
T _{min} , град.С	-20,00	P _{min} , кгс/см ²	1,00	dP _{min} , кгс/м ²	6,30
Перехід на dP _{min}	Ni	Тип перетв.Р	Абсолютний	Перекл.перетв.dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм тис.м ³	Сер.перепад кгс/м ²	Сер.тиск кгс/см ²	Сер.темпер. °С	Ав.	Втруч.
01.03.20	0,00000	0,00	3,57	9,81		
02.03.20	2,60715	47,78	3,23	3,19	A	B
03.03.20	3,57865	88,82	3,18	7,54	A	B
04.03.20	2,94794	50,08	3,21	2,62	A	B
05.03.20	3,82835	92,54	3,22	2,35	A	B
06.03.20	2,11283	23,40	3,21	2,33	A	B
07.03.20	0,00000	0,00	3,50	6,14		
08.03.20	0,00000	0,00	3,68	4,63		
09.03.20	0,00000	0,00	3,22	5,29		
10.03.20	4,31721	127,31'	3,34	4,15	A	B
11.03.20	2,83003	37,61	3,32	4,75	A	B
12.03.20	3,87246	90,00	3,32	8,94	A	B
13.03.20	2,67712	34,22	3,39	4,46	A	B
14.03.20	0,97679	4,64	3,45	4,21	A	
15.03.20	0,00000	0,00	3,57	5,16		
16.03.20	3,68690	114,35	3,15	5,67	A	B
17.03.20	3,43879	85,65	3,28	5,56	A	B
18.03.20	3,60821	79,47	3,33	8,32	A	B
19.03.20	2,73416	42,77	3,34	12,39	A	B
20.03.20	2,46776	50,30	3,39	8,82	A	B
21.03.20	0,00000	0,00	3,59	3,16		
22.03.20	0,00000	0,00	3,64	3,16		
23.03.20	3,96714	122,47	3,36	-1,22	A	B
24.03.20	3,68760	74,27	3,34	0,05	A	B
25.03.20	3,84092	92,27	3,30	1,31	A	
26.03.20	3,51840	71,68	3,35	5,49	A	B
27.03.20	2,69134	44,22	3,36	8,07	A	B
28.03.20	0,00000	0,00	3,68	11,66		B
29.03.20	0,00000	0,00	3,74	12,39		
30.03.20	2,61519	46,06	3,34	-0,81	A	B
31.03.20	3,62207	81,75	3,28	1,56	A	B
Всього:	69,62702					


ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ


Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 5014			

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 61				

Кінець звіту
об'єм переданого газу підтверджую

Представник постачальника _____
начальник служби ГВтаМ _____
(підпис, прізвище, ініціали)  Карапата І.І.

Представник споживача _____
 _____
(підпис, прізвище, ініціали)



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник

Бібрського ЛВУМГ

В.І. Саловський

01 квітня 2020р


А К Т
використання газу на технологічні потреби
АГРС - Винники
за березень - місяць 2020 року

Представниками Бібрського ЛВУМГ в складі :начальника служби ГВ і М Карапати І.І., начальника служби ГРС Патецького І.С., начальника ЛВДС Швеця О.П., та представника ТзОВ «Спектргаз»: _____ складено даний акт про те, що за березень - місяць 2020 року на технологічні потреби АГРС було використано :7,96 м3 газу в т.ч.


1. АГРС Винники - 7,96 куб.м, в т.ч.
витрати під час перевірки спрацювання (підриву) запобіжних клапанів ГРС - 7,96 м3,

Вважаємо за необхідне реалізацію газу за березень місяць 2020р. для ТзОВ «Спектргаз» зменшити на 7,96 м3 газу .

Акт складено в двох примірниках.

 Карапата І.І.

Патецький І.С.

 Швець О П

АКТ

Проведення контролю степені одоризації газу що подається споживачам
з ГРС Винники Бібрського ЛВУМГ

Комісією в складі: заступника директора ТОВ «Спектргаз» Панчишина Ю.Б., начальника служби ГРС Патецького І.С., слюсара-ремонтника Чемеринського М.П. складено цей акт про те, що 02.03.2020 р. проведено контроль степені одоризації газу що подається з ГРС Винники споживач ТОВ «Спектргаз».

Контроль інтенсивності запаху газу проведено органолептичним методом відповідно до ГОСТ 5542 -87 та становить 4 бали.

Розхід газу на момент проведення вимірювання

Споживач : _____ ТОВ «Спектргаз» 0,174 тис м /год

Місце проведення контролю степені одоризації:

Вихідний газопровід з ГРС Винники Ду500 споживач ТОВ «Спектргаз»

Норма витрати одоранту складає 16 г на 1000 м³

Фактична (розрахункова) витрата одоранту на момент проведення вимірювання :

Споживач _____ 16 _____ г/1000м³ метод одоризації автоматичний.

ПІДПИСИ: Панчишин Ю.Б.

Патецький І.С.

Чемеринський М.П.

