

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за березень 2022 р.

Складений програмою Ask-2 01.04.2022 08:04:35

Флоутек ВР-1 адреса 34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа

Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод

Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21; зав.№ ГРС Винники 1

Характеристики витратоміра від 01.04.2022 00:15:40

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	37,147
Густина, кг/м ³	0,7047	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,014
Вміст N ₂ , мол. %	0,6207	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO ₂ , мол. %	0,2234	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр. інт. ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T _{max} , град. С	40,00	P _{max} , кгс/см ²	6,30	dP _{max} , кгс/м ²	6000,00
T _{min} , град. С	-20,00	P _{min} , кгс/см ²	0,90	dP _{min} , кгс/м ²	3,30
Перехід на dP _{min}	Hi	Тип перетв. P	Абсолютний	Перекл. перетв. dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм м ³	Сер. перепад кгс/м ²	Сер. тиск кгс/см ²	Сер. темп. °С	Ав.	Втруч.
01.03.22	0,00	0,00	2,79	0,11		В
02.03.22	0,00	0,00	2,64	0,69		В
03.03.22	0,00	0,00	2,51	2,34		В
04.03.22	0,00	0,00	2,39	0,54		В
05.03.22	0,00	0,00	2,37	-0,04		
06.03.22	0,00	0,00	2,36	0,22		
07.03.22	0,00	0,00	2,33	-0,37		
08.03.22	0,00	0,00	2,31	0,55		
09.03.22	1 863,44	160,78	2,62	1,33	A	В
10.03.22	0,00	0,00	2,64	-1,97		В
11.03.22	0,00	0,00	2,31	-0,07		В
12.03.22	0,00	0,00	2,10	3,89		
13.03.22	0,00	0,00	2,08	3,61		
14.03.22	1 461,36	191,14'	2,90	5,84	A	В
15.03.22	0,00	0,00	2,61	7,93		В
16.03.22	0,00	0,00	2,32	1,29		В
17.03.22	0,00	0,00	2,03	4,58		В
18.03.22	624,78	65,26'	2,38	3,80	A	В
19.03.22	0,00	0,00	2,33	4,68		
20.03.22	0,00	0,00	2,32	5,26		
21.03.22	0,00	0,00	2,18	7,62		В
22.03.22	0,00	0,00	2,00	10,73		В
23.03.22	1 152,38	131,21	2,25	11,74	A	В
24.03.22	0,00	0,00	2,17	10,48		В
25.03.22	0,00	0,00	2,21	11,85		В
26.03.22	0,00	0,00	2,21	12,52		В
27.03.22	0,00	0,00	2,20	7,60		В
28.03.22	0,00	0,00	2,20	14,18		В
29.03.22	0,00	0,00	1,98	11,56		В
30.03.22	800,43	103,16'	2,07	9,25	A	В
31.03.22	0,00	0,00	1,86	6,93		В
Всього:	5 902,39					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 538			

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 63				

об'єм передачі газу підтверджую
начальник служби ГВтаМ

Карапата І.І.

(підпис, прізвище, ініціали)

(підпис, прізвище, ініціали)