

Бібрське ЛВУМГ  
**МІСЯЧНИЙ ЗВІТ**  
за Квітень 2020 р.

Складений програмою Ask-2 01.05.2020 10:33:35  
Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа  
Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод  
Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.05.2020 08:36:59

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	37,147
Густина, кг/м <sup>3</sup>	0,7037	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N <sub>2</sub> , мол. %	0,7930	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO <sub>2</sub> , мол. %	0,2124	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр.інт.ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T <sub>max</sub> , град.С	40,00	P <sub>max</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	6,00	dP <sub>max</sub> , кгс/м <sup>2</sup>	6300,00
T <sub>min</sub> , град.С	-20,00	P <sub>min</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	1,00	dP <sub>min</sub> , кгс/м <sup>2</sup>	6,30
Перехід на dP <sub>min</sub>	Ні	Тип перетв.Р	Абсолютний	Перекл.перетв.dP	63,00
		Щорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м <sup>2</sup>	3,30

**РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ**

Дата	Об'єм тис.м <sup>3</sup>	Сер.перепад кгс/м <sup>2</sup>	Сер.тиск кгс/см <sup>2</sup>	Сер.темп. °С	Ав.	Втруч.
01.04.20	3,21032	61,19	3,31	2,43	A	B
02.04.20	3,02045	59,54	3,34	7,17	A	B
03.04.20	1,92965	24,89	3,37	11,14	A	B
04.04.20	0,00000	0,00	3,69	10,54		
05.04.20	0,00000	0,00	3,71	10,72		
06.04.20	2,38441	35,78	3,37	10,10	A	B
07.04.20	2,31162	23,98	3,35	12,64	A	B
08.04.20	2,57198	36,33	3,37	12,52	A	B
09.04.20	2,00823	18,61	3,37	17,17	A	B
10.04.20	2,05169	18,77	3,37	11,43	A	B
11.04.20	0,02397	0,07	3,69	11,55	A	
12.04.20	0,00000	0,00	3,54	14,44		
13.04.20	1,95765	23,27	3,22	14,57	A	B
14.04.20	2,34796	25,29	3,25	5,14	A	
15.04.20	2,61444	32,68	3,24	6,99	A	B
16.04.20	1,68604	18,04	3,32	15,94	A	B
17.04.20	0,00000	0,00	3,66	13,37		B
18.04.20	0,00000	0,00	3,64	12,36		
19.04.20	0,00000	0,00	3,46	10,70		
20.04.20	0,00000	0,00	3,28	8,20		
21.04.20	2,86555	65,80	3,34	8,93	A	B
22.04.20	2,16900	24,11	3,34	9,62	A	B
23.04.20	2,11001	20,00	3,33	13,28	A	B
24.04.20	1,44291	9,15	3,22	18,23	A	B
25.04.20	1,49263	12,51	3,21	12,25	A	
26.04.20	0,00000	0,00	3,42	12,69		
27.04.20	1,94079	84,61	3,37	12,51	A	B
28.04.20	1,84920	28,09	3,31	16,95	A	B
29.04.20	1,18684	6,27	3,11	21,17	A	B
30.04.20	1,99878	19,09	3,11	10,82	A	B
Всього:	45,17412					

**ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ**

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 5449			


**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА**

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 58				


Кінець звіту

Представник постачальника

об'єм переданого газу підтверджую  
начальник служби ГВтаМ (підпис, прізвище, ініціали)

  
Карпата І.І.

Представник споживача

  
(підпис, прізвище, ініціали)

## АКТ

Проведення контролю степені одоризації газу що подається споживачам  
з ГРС Винники Бібрського ЛВУМГ

Комісією в складі: заступника директора ТОВ «Спектргаз» Панчишина Ю.Б., начальника служби ГРС Патецького І.С., слюсара-ремонтника Чемеринського М.П. складено цей акт про те, що 04.04.2020 р. проведено контроль степені одоризації газу що подається з ГРС Винники споживач ТОВ «Спектргаз».

Контроль інтенсивності запаху газу проведено органолептичним методом відповідно до ГОСТ 5542 -87 та становить 4 бали.

### Розхід газу на момент проведення вимірювання

Споживач : \_\_\_\_\_ ТОВ «Спектргаз» 0,102 тис м /год

### Місце проведення контролю степені одоризації:

*Вихідний газопровід з ГРС Винники Ду500 споживач ТОВ «Спектргаз»*

---

Норма витрати одоранту складає 16 г на 1000 м<sup>3</sup>

Фактична (розрахункова) витрата одоранту на момент проведення вимірювання :

Споживач 16 г/1000м<sup>3</sup> метод одоризації автоматичний.

ПІДПИСИ: Панчишин Ю.Б.

Патецький І.С.

Чемеринський М.П.