

Бібрське ЛВУМГ

## МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за період 1 травня 2019 року - 31 травня 2019 року

Складений програмою Ask 1.0 03.06.2019 08:59:44

Обчислювач Флоутек-ТМ № 34 "АГРС Винники-2" Трубопровід № 1 "Искра"

Розрахунок витрати по ДСТУ ГОСТ 8.586:2009 Розрахунок коеф.стис. по GERG-91 мод

Версія ПЗ d02630080b Дата створення ПЗ May 19 2008 14:35:21

Характеристики витратоміра із стандартною діафрагмою від 03.06.19 08:48:39

|                  |         |                          |         |                    |            |
|------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------|------------|
| Контракта година | 7:00    | Густина, кг/м3           | 0.7013  | Вміст CO2, мол.%   | 0.2033     |
| Вміст N2, мол.%  | 0.6339  | Діаметр труби, мм        | 305.600 | Діаметр діафр., мм | 37.147     |
| Тип відбору      | Кутовий | Відсічка, кгс/м2         | 6.30    | Тип давача P       | Абсолютний |
| Шорсткість, мм   | 0.25000 | Радіус вхід. крайки., мм | 0.01    | dP min, кгс/м2     | 6.30       |
| dP max, кгс/м2   | 6300.00 | P min, кгс/см2           | 1.00    | P max, кгс/см2     | 6.00       |
| T min, °C        | -20.00  | T max, °C                | 40.00   |                    |            |

## РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

| День     | Об'єм<br>тис.м3 | Сер.перепад<br>кгс/м2 | Сер.тиск<br>кгс/см2 | Сер.темп.<br>°C | Ав. | Втруч. |
|----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----|--------|
| 01.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 2.95                | 11.36           |     |        |
| 02.05.19 | 4.1363          | 127.64                | 3.20                | 13.70           | A   | B      |
| 03.05.19 | 1.6711          | 38.89                 | 3.07                | 12.18           | A   | B      |
| 04.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.14                | 13.43           |     |        |
| 05.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.22                | 9.76            |     |        |
| 06.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.30                | 5.44            |     | B      |
| 07.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.38                | 5.64            |     | B      |
| 08.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.42                | 14.27           |     | B      |
| 09.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.26                | 18.62           |     |        |
| 10.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.10                | 14.59           |     | B      |
| 11.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 2.96                | 18.26           |     | B      |
| 12.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 2.82                | 20.27           |     |        |
| 13.05.19 | 4.8051          | 196.33                | 3.09                | 12.69           | A   | B      |
| 14.05.19 | 3.1076          | 76.89                 | 3.10                | 8.70            | A   | B      |
| 15.05.19 | 4.3684          | 139.13                | 3.22                | 11.67           | A   | B      |
| 16.05.19 | 2.9834          | 59.47                 | 3.25                | 12.26           | A   |        |
| 17.05.19 | 1.2286          | 22.68                 | 3.11                | 21.02           | A   | B      |
| 18.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 2.98                | 21.43           |     |        |
| 19.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 2.86                | 23.81           |     |        |
| 20.05.19 | 4.6112          | 207.63                | 3.25                | 15.83           | A   |        |
| 21.05.19 | 2.4794          | 62.60                 | 3.20                | 14.23           | A   |        |
| 22.05.19 | 3.0674          | 156.41                | 3.29                | 17.16           | A   | B      |
| 23.05.19 | 2.5907          | 69.88                 | 3.25                | 16.70           | A   |        |
| 24.05.19 | 2.2815          | 52.88                 | 3.14                | 18.22           | A   |        |
| 25.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 3.12                | 19.92           |     |        |
| 26.05.19 | 0.0000          | 0.00                  | 2.81                | 23.45           |     |        |
| 27.05.19 | 4.3419          | 215.37                | 3.20                | 21.59           | A   | B      |
| 28.05.19 | 2.7190          | 60.09                 | 3.20                | 19.82           | A   |        |
| 29.05.19 | 2.0330          | 37.43                 | 3.27                | 17.34           | A   |        |
| 30.05.19 | 3.2038          | 149.27                | 3.28                | 13.21           | A   | B      |
| 31.05.19 | 0.4386          | 3.03                  | 2.90                | 20.46           | A   | B      |
| Усього:  | 50.067          | (тис. м3)             |                     |                 |     |        |

Кінець звіту

Представник постачальника :

об'єм переданого газу підтверджую  
начальник служби ГВтаМ

Карапата І.І.

Представник споживача :



"ЗАТВЕРДЖУЮ"  
Начальник  
Бібрського ЛВУМГ  
В.В. Сатовський

**А К Т**  
**використання газу на технологічні потреби**  
**АГРС - Винники**  
за травень - місяць 2019 року

Представниками Бібрського ЛВУМГ в складі :начальника служби ГВ і М Карапати І.І., начальника служби ГРС Патецького І.С., начальника ЛВДС Швеця О.П., та представника ТзОВ «Спектргаз»: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ складено даний акт про те, що за травень - місяць 2019року на технологічні потреби АГРС було використано :8 м3 газу в т.ч.

1. АГРС Винники - 8 куб.м, в т.ч.  
витрати під час перевірки спрацювання (підриву) запобіжних клапанів ГРС - 8 м3,

Вважаємо за необхідне реалізацію газу за травень місяць 2019р. для ТзОВ «Спектргаз» зменшити на 8 м3 газу .

Акт складено в двох примірниках.

\_\_\_\_\_  
Карапата І.І.  
\_\_\_\_\_  
Патецький І.С.  
\_\_\_\_\_  
Швець О П  
\_\_\_\_\_  
Несторак Р.С.

## АКТ

Проведення контролю степені одоризації газу що подається споживачам  
з ГРС Винники Бібрського ЛВУМГ

Комісією в складі: заступник директора ТОВ «Спектргаз» Панчишин Ю.Б., інженера ЕЛЧМГ Патецького І.С., слюсара ремонтника Чемеринського М.П. складено цей акт про те, що 04.06.2019р проведено контроль степені одоризації газу що подається з ГРС Винники споживач ТОВ «Спектргаз».

Контроль інтенсивності запаху газу проведено органолептичним методом відповідно до ГОСТ 5542 та становить 4 бали.

### Розхід газу на момент проведення вимірювання

Споживач : \_\_\_\_\_ ТОВ «Спектргаз» 0,141 тис м /год

### Місце проведення контролю степені одоризації:

*Вихідний газопровід з ГРС Винники Ду500 споживач ТОВ «Спектргаз»*

---

Норма витрати одоранту складає 16 г на 1000 м<sup>3</sup>

Фактична (розрахункова) витрата одоранту на момент проведення вимірювання :

Споживач \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_ г/1000м<sup>3</sup> метод одоризації автоматичний.

ПІДПИСИ: Панчишин Ю.Б.

Патецький І.С.

Кобрин О.Я.

