

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за Травень 2021 р.

Складений програмою Ask-2 01.06.2021 08:41:56

Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа

Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод

Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.06.2021 08:12:29 (Тприв. до с.у. = 20 °С)

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП,мм	37,147
Густина, кг/м3	0,7055	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N2, мол. %	0,6867	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO2, мол. %	0,3136	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр.інт.ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
Tmax, град.С	40,00	Pmax, кгс/см ²	6,00	dPmax, кгс/м ²	6300,00
Tmin, град.С	-20,00	Pmin, кгс/см ²	1,00	dPmin, кгс/м ²	6,30
Перехід на dPmin	Ні	Тип перетв.Р	Абсолютний	Перекл.перетв.dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм м ³	Сер.перепад кгс/м ²	Сер.тиск кгс/см ²	Сер.темп. °С	Ав.	Втруч.
01.05.21	0,00	0,00	3,60	17,34		В
02.05.21	0,00	0,00	3,57	15,79		
03.05.21	0,00	0,00	3,54	10,45		
04.05.21	0,61	0,03	3,42	15,72	А	
05.05.21	2 285,95	19,11	3,38	17,79	А	В
06.05.21	1 691,90	8,96	3,57	14,17	А	В
07.05.21	1 710,25	9,35	3,47	11,15		В
08.05.21	140,37	0,69	3,72	8,33	А	
09.05.21	0,00	0,00	3,69	17,36		
10.05.21	0,00	0,00	3,54	22,04		
11.05.21	2 612,48	37,96	3,25	19,66	А	В
12.05.21	3 121,75	46,74	3,22	17,40		В
13.05.21	3 023,22	42,83	3,30	10,02		В
14.05.21	2 402,99	21,23	3,30	14,73		В
15.05.21	2 066,41	14,79	3,36	14,93		
16.05.21	147,25	0,70	3,74	19,54	А	
17.05.21	1 650,76	11,11	3,17	22,04	А	В
18.05.21	3 378,42	62,26	3,17	14,18		В
19.05.21	2 478,18	25,80	3,20	10,87		В
20.05.21	2 817,97	88,63	3,37	13,92		В
21.05.21	1 927,51	14,08	3,35	19,56	А	В
22.05.21	0,00	0,00	3,32	16,52		
23.05.21	0,00	0,00	3,19	19,06		
24.05.21	3 037,05	49,40	3,45	16,94	А	В
25.05.21	1 241,74	5,10	3,48	20,92	А	В
26.05.21	1 871,82	13,74	3,11	21,53	А	В
27.05.21	1 810,39	12,55	3,03	23,88	А	В
28.05.21	2 263,94	20,02	3,03	12,02		В
29.05.21	1 707,96	10,22	3,25	16,09	А	
30.05.21	529,61	2,00	3,66	11,67	А	
31.05.21	2 687,22	43,12	3,32	14,07	А	В
Всього:	46 605,75					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 1565			

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 56				

