

Бібрське ЛВУМГ
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

За травень 2023

Складений інформаційним сервісом GMDH 01.06.2023 10:11:21

Данифлоу ДФ1, v.8 адреса 34 ГРС Винники - Іскра

Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод.

Версія ПЗ - 8; Дата створення ПЗ - 17.12.19 00:00:00

Характеристики витратоміра від 01.06.23 09:35:21 стандартні умови 20 °C

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	31,314
Густина, кг/м ³	0,6782	Тип відбору	Фланцевий	Радіус вхід. канта ЗП	0,0000
Вміст N ₂ , мол. %	0,6059	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	15,470
Вміст CO ₂ , мол. %	0,1984	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	10,500
Міжконтр. інт. ЗП, роки	0,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T _{max} , °C	40,00	P _{max} , кгс/см ²	6,30	dP _{max} , кгс/м ²	6300,00
T _{min} , °C	-20,00	P _{min} , кгс/см ²	0,90	dP _{min} , кгс/м ²	6,30
Перехід на dP _{min}	Ні	Тип перетв. P	Абсолютний	Перекл. перетв. dP	630,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	6,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата час	Об'єм,	Серед.пер.,	Серед.тиск,	Сер.темп.,	Ав.	Втруч.
01.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,4	15,6		
02.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,3	20,2		
03.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,2	15,8		
04.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,2	10,4		
05.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,2	17,8		
06.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,2	16,8		
07.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,2	8,8		
08.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,0	7,2		
09.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,7	13,5		
10.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,5	15,1		
11.05.23 07:00:00	0,02	0,0	2,5	16,5		
12.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,3	16,1		
13.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,1	17,6		
14.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,1	21,7		
15.05.23 07:00:00	3434,20	394,3	3,0	15,9		
16.05.23 07:00:00	1577,89	56,8	3,0	18,6		
17.05.23 07:00:00	1065,01	31,1	3,1	20,3		
18.05.23 07:00:00	707,73	11,3	2,8	11,5		
19.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,7	14,9		
20.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,5	21,0		
21.05.23 07:00:00	0,00	0,0	2,5	21,0		
22.05.23 07:00:00	2290,85	150,0	2,8	25,5		
23.05.23 07:00:00	1243,29	40,6	3,0	26,4		
24.05.23 07:00:00	1508,80	50,9	3,1	24,5		
25.05.23 07:00:00	900,05	18,0	3,1	23,0		
26.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,0	21,7		
27.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,0	20,2		
28.05.23 07:00:00	0,00	0,0	3,0	20,6		
29.05.23 07:00:00	949,57	14,1	3,0	24,6		
30.05.23 07:00:00	1446,90	66,6	3,1	21,7		
31.05.23 07:00:00	1080,40	28,4	3,0	23,1		
Всього:	16204,71					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата час	Повідомлення	Об'єм
	Кількість повідомлень: 252	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата час	Параметр	Старе значення	Нове значення
	Кількість повідомлень: 85		

Кінець звіту

Представник постачальника

об'єм переданого газу підтверджую
Начальник служби ГВтаМ
Акт коригування додається

Представник споживача



Карпата І.І.

Панчишин О.Б.