

Бібрське ЛВУМГ
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ
за Червень 2020 р.

Складений програмою Ask-2 01.07.2020 08:11:09
Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа
Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод
Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.07.2020 08:09:19

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	37,147
Густина, кг/м ³	0,6859	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N ₂ , мол. %	0,7951	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO ₂ , мол. %	0,1537	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр. інт. ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T _{max} , град. С	40,00	P _{max} , кгс/см ²	6,00	dP _{max} , кгс/м ²	6300,00
T _{min} , град. С	-20,00	P _{min} , кгс/см ²	1,00	dP _{min} , кгс/м ²	6,30
Перехід на dP _{min}	Hi	Тип перетв. Р	Абсолютний	Перекл. перетв. dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм тис. м ³	Сер. перепад кгс/м ²	Сер. тиск кгс/см ²	Сер. темп. °С	Ав.	Втруч.
01.06.20	1,44823	15,66	3,29	16,22	A	B
02.06.20	2,78646	51,13	3,17	9,09	A	B
03.06.20	2,80127	47,75	3,17	12,62	A	
04.06.20	2,43160	33,08	3,16	16,22	A	B
05.06.20	2,31821	37,81	3,15	21,44	A	B
06.06.20	0,00844	0,03	3,49	24,77	A	
07.06.20	0,00000	0,00	3,64	26,97	A	
08.06.20	0,00000	0,00	3,75	25,49	A	
09.06.20	2,64638	45,39	3,25	21,50	A	B
10.06.20	2,86864	44,58	3,26	18,05	A	B
11.06.20	3,01814	63,80	3,19	20,80	A	B
12.06.20	2,83612	76,98	3,14	25,93	A	B
13.06.20	0,14046	0,52	3,50	30,28	A	
14.06.20	0,00000	0,00	3,54	17,96		
15.06.20	3,26339	77,19	3,34	18,89	A	
16.06.20	2,88679	46,91	3,36	19,74	A	
17.06.20	3,39921	64,60	3,31	21,92	A	
18.06.20	2,36165	22,92	3,30	24,15	A	
19.06.20	0,10394	0,35	3,67	22,64	A	B
20.06.20	0,00000	0,00	3,64	22,31		
21.06.20	0,00000	0,00	3,64	23,98		
22.06.20	2,76608	50,72	3,28	25,02	A	
23.06.20	3,16437	59,20	3,29	15,88	A	
24.06.20	2,77099	44,95	3,27	18,12	A	
25.06.20	2,46528	153,03	3,30	23,83	A	
26.06.20	2,02552	172,37'	3,45	24,14	A	B
27.06.20	0,00000	0,00	3,50	26,62		
28.06.20	0,00000	0,00	3,60	30,11	A	
29.06.20	0,00000	0,00	3,71	31,10	A	
30.06.20	2,12932	30,34	3,27	24,44	A	
Всього:	50,64051					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 3831			

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 33				

