

Бібрське ЛВУМГ
МІСЯЧНИЙ ЗВІТ
за Липень 2020 р.

Складений програмою Ask-2 01.08.2020 08:23:27
Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа
Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод
Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.08.2020 08:03:07

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	37,147
Густина, кг/м ³	0,6863	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N ₂ , мол. %	0,5343	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO ₂ , мол. %	0,2184	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр. інт. ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T _{max} , град. С	40,00	P _{max} , кгс/см ²	6,00	dP _{max} , кгс/м ²	6300,00
T _{min} , град. С	-20,00	P _{min} , кгс/см ²	1,00	dP _{min} , кгс/м ²	6,30
Перехід на dP _{min}	Ні	Тип перетв. Р	Абсолютний	Перекл. перетв. dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм тис. м ³	Сер. перепад кгс/м ²	Сер. тиск кгс/см ²	Сер. темп. °С	Ав.	Втруч.
01.07.20	2,09357	18,52	3,17	27,50	A	
02.07.20	2,97077	119,71	3,39	23,46	A	
03.07.20	1,68522	11,92	3,32	22,05	A	B
04.07.20	0,10426	0,41	3,50	23,86	A	
05.07.20	0,00000	0,00	3,51	29,53	A	
06.07.20	1,56609	62,65	3,08	29,76	A	
07.07.20	3,33744	101,67	3,38	15,16	A	B
08.07.20	2,09378	19,49*	3,39*	21,84*	A	B
09.07.20	2,68353	38,30	3,34	19,90	A	B
10.07.20	1,24389	6,54	3,31	28,58	A	
11.07.20	0,00090	0,00	3,66	25,53	A	
12.07.20	0,00000	0,00	3,73	13,95		
13.07.20	0,00000	0,00	3,70	17,51		B
14.07.20	0,00000	0,00	3,23	20,84		B
15.07.20	0,00000	0,00	2,88	22,67		
16.07.20	0,60939	60,02	3,01	23,72	A	B
17.07.20	0,69679	28,68	3,00	22,41	A	B
18.07.20	0,00000	0,00	2,88	25,11	A	
19.07.20	0,58900	18,66	3,09	23,12	A	
20.07.20	0,00000	0,00	3,13	25,79	A	B
21.07.20	0,00000	0,00	3,10	25,74		B
22.07.20	0,00000	0,00	2,97	22,67		B
23.07.20	0,00000	0,00	2,93	23,42		
24.07.20	0,00000	0,00	2,99	25,43	A	B
25.07.20	0,00000	0,00	3,05	27,61	A	
26.07.20	0,00000	0,00	3,09	24,01		
27.07.20	1,10611	113,09'	2,92	24,68	A	
28.07.20	0,00000	0,00	3,13	28,50	A	
29.07.20	0,00000	0,00	2,91	25,79		
30.07.20	0,72493	70,89	3,08	26,60	A	
31.07.20	0,00000	0,00	2,97	21,75		B
Всього:	21,50567					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
Кількість повідомлень: 1902			

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
Кількість втручань: 39				

Кінець звіту

Представник постачальника

об'єм переданого газу підтверджую
начальник служби ГВтаМ

(підпис, прізвище, ініціали)

Карапата І.І.

Представник споживача

(підпис, прізвище, ініціали)