

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за період 1 вересня 2019 року - 30 вересня 2019 року

Складений програмою Ask 1.0 01.10.2019 09:48:49

Обчислювач Флоутек-ТМ № 34 "АГРС Винники 2" Трубопровід № 1 "Іскра"

Розрахунок витрати по ДСТУ ГОСТ 8.586:2009 Розрахунок коеф.стис. по GERG-91 мод

Версія ПЗ d02630080b Дата створення ПЗ May 19 2008 14:35:21

Характеристики витратоміра із стандартною діафрагмою від 01.10.19 07:53:56

Контракта година	7:00	Густина, кг/м3	0.7048	Вміст CO2, мол.%	0.2318
Вміст N2, мол.%	0.6397	Діаметр труби, мм	305.600	Діаметр діафр., мм	37.147
Тип відбору	Кутовий	Відсічка, кгс/м2	3.30	Тип давача P	Абсолютний
Шорсткість, мм	0.25000	Радіус вхід. крайки., мм	0.01	dP min, кгс/м2	6.30
dP max, кгс/м2	6300.00	P min, кгс/см2	1.00	P max, кгс/см2	6.00
T min, °C	-20.00	T max, °C	40.00		

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

День	Об'єм тис.м3	Сер.перепад кгс/м2	Сер.тиск кгс/см2	Сер.темп. °C	Ав.	Втруч.
01.09.19	0.0000	0.00	2.86	27.68	A	B
02.09.19	3.2520	142.59	3.20	24.87	A	B
03.09.19	1.7796	30.46	3.14	13.60	A	B
04.09.19	2.4330	82.07	3.26	18.81	A	
05.09.19	2.2026	40.81	3.19	20.48	A	
06.09.19	1.3991	25.77	3.09	19.75	A	
07.09.19	0.0000	0.00	2.98	21.76		
08.09.19	0.0000	0.00	2.85	18.87		
09.09.19	3.3559	150.82	3.13	21.62	A	B
10.09.19	1.9876	45.62	3.26	20.81	A	B
11.09.19	2.1290	75.21	3.39	21.42	A	B
12.09.19	1.2797	75.30	3.25	20.52	A	B
13.09.19	1.9904	44.59	3.16	21.92	A	B
14.09.19	0.0000	0.00	3.02	17.99	A	
15.09.19	0.0000	0.00	2.83	19.55		
16.09.19	3.9813	149.97	3.23	16.65	A	B
17.09.19	2.0516	32.86	3.30	14.72	A	B
18.09.19	2.6424	53.34	3.30	10.42	A	B
19.09.19	2.1388	42.90	3.14	11.52	A	B
20.09.19	2.0230	38.68	3.14	9.68	A	B
21.09.19	0.0000	0.00	3.22	12.15		
22.09.19	0.0000	0.00	3.03	18.21		
23.09.19	2.8271	74.50	3.13	13.29	A	B
24.09.19	1.6950	32.73	3.26	13.52	A	B
25.09.19	2.0964	42.22	3.25	12.70	A	
26.09.19	2.0826	41.21	3.25	15.77	A	
27.09.19	1.7744	26.17	3.38	14.74	A	
28.09.19	1.2559	16.28	3.42	15.68	A	
29.09.19	0.0000	0.00	3.57	16.41		
30.09.19	2.1268	53.95	3.24	15.41	A	B
Усього:	48.504	(тис. м3)				

Кінець звіту

Представник постачальника :

об'єм переданого газу підтверджую
начальник служби ГВтаМ

Карапата І.І.

Представник споживача :

АКТ

Проведення контролю степені одоризації газу що подається споживачам
з ГРС Винники Бібрського ЛВУМГ

Комісією в складі: заступник директора ТОВ «Спектргаз» Панчишин Ю.Б., начальника служби ГРС Патецького І.С., слюсара ремонтника Чемеринського М.П. складено цей акт про те, що 03.10.2019р проведено контроль степені одоризації газу що подається з ГРС Винники споживач ТОВ «Спектргаз».

Контроль інтенсивності запаху газу проведено органолептичним методом відповідно до ГОСТ 5542 та становить 4 бали.

Розхід газу на момент проведення вимірювання

Споживач : _____ ТОВ «Спектргаз» 1,159 тис м /год

Місце проведення контролю степені одоризації:

Вихідний газопровід з ГРС Винники Ду500 споживач ТОВ «Спектргаз»

Норма витрати одоранту складає 16 г на 1000 м³


Фактична (розрахункова) витрата одоранту на момент проведення вимірювання :

Споживач 16 г/1000м³ метод одоризації автоматичний.

ПІДПИСИ: Панчишин Ю.Б.

Патецький І.С.

Кобрин О.Я.





"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник
Бібрського ЛВУМГ
Б.І.Саловський

А К Т
використання газу на технологічні потреби
АГРС - Винники
за вересень - місяць 2019 року

Представниками Бібрського ЛВУМГ в складі :начальника служби ГВ і М Карапати І.І., начальника служби ГРС Патецького І.С., начальника ЛВДС Швеця О.П., та представника ТзОВ «Спектргаз»: _____ складено даний акт про те, що за вересень - місяць 2019 року на технологічні потреби АГРС було використано :10 м3 газу в т.ч.

- | | | | |
|---|----|---------------|-------|
| 1. АГРС Винники - | 10 | куб.м, в т.ч. | |
| витрати під час перевірки спрацювання (підриву) запобіжних клапанів ГРС - | | | 8 м3, |
| обсяги технічних витікань газу з комунікацій ГРС протягом 3 -го кварталу | | | 2 м3 |

Вважаємо за необхідне реалізацію газу за вересень місяць 2019р. для ТзОВ «Спектргаз» зменшити на 10 м3 газу .

Акт складено в двох примірниках.

Карапата І.І.

Патецький І.С.

Швець О П
