

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за період 1 жовтня 2019 року - 31 жовтня 2019 року

Складений програмою Ask 1.0 01.11.2019 10:06:56

Обчислювач Флоутек-ТМ № 34 "АГРС Винники 2" Трубопровід № 1 "Іскра"

Розрахунок витрати по ДСТУ ГОСТ 8.586:2009 Розрахунок коеф.стис. по GERG-91 мод

Версія ПЗ d02630080b Дата створення ПЗ Мау 19 2008 14:35:21

Характеристики витратоміра із стандартною діафрагмою від 01.11.19 08:58:14

Контракта година	7:00	Густина, кг/м3	0.6937	Вміст CO2, мол.%	0.2369
Вміст N2, мол.%	0.6458	Діаметр труби, мм	305.600	Діаметр діафр., мм	37.147
Тип відбору	Кутовий	Відсічка, кгс/м2	3.30	Тип давача P	Абсолютний
Шорсткість, мм	0.25000	Радіус вхід.крайки., мм	0.01	dP min, кгс/м2	6.30
dP max, кгс/м2	6300.00	P min, кгс/см2	1.00	P max, кгс/см2	6.00
T min, °C	-20.00	T max, °C	40.00		

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

День	Об'єм тис.м3	Сер.перепад кгс/м2	Сер.тиск кгс/см2	Сер.темп. °C	Ав.	Втруч.
01.10.19	2.3503	85.81	3.37	17.08	A	
02.10.19	1.2432	12.76	3.20	20.77	A	
03.10.19	2.2456	40.18	3.20	7.24	A	
04.10.19	1.6445	20.63	3.23	7.95	A	B
05.10.19	0.0000	0.00	3.51	9.77		
06.10.19	0.0000	0.00	3.62	4.78		
07.10.19	1.8413	35.50	3.14	5.40	A	B
08.10.19	2.3915	34.01	3.10	8.55	A	B
09.10.19	2.6808	47.77	3.11	9.95	A	B
10.10.19	2.5295	85.08	3.21	12.72	A	B
11.10.19	2.4821	34.10	3.24	11.68	A	B
12.10.19	1.7975	15.13	3.28	14.07	A	
13.10.19	0.0000	0.00	3.58	18.39		
14.10.19	0.0000	0.00	3.62	17.44		
15.10.19	2.5539	58.98	3.17	15.35	A	B
16.10.19	2.7856	116.85	3.37	15.08	A	B
17.10.19	2.3521	139.23	3.26	13.87	A	B
18.10.19	2.5535	96.47	3.41	15.14	A	B
19.10.19	0.0000	0.00	3.54	16.22		
20.10.19	0.0000	0.00	3.56	16.79		
21.10.19	2.2318	52.46	3.33	13.80	A	
22.10.19	2.4452	46.61	3.31	14.33	A	
23.10.19	2.3804	82.34	3.33	13.36	A	
24.10.19	2.3199	77.67	3.38	14.51	A	B
25.10.19	1.9293	23.21	3.39	13.78	A	
26.10.19	1.0285	7.61	3.40	12.26	A	B
27.10.19	0.0000	0.00	3.47	16.58		
28.10.19	1.7701	86.16	3.40	4.89	A	B
29.10.19	2.8910	52.46	3.38	5.22	A	
30.10.19	2.9599	54.27	3.36	3.99	A	B
31.10.19	3.3769	62.29	3.24	1.13	A	B
Усього:	54.784	(тис. м3)				

Кінець звіту

Представник постачальника :

об'єм переданого газу підтверджую
начальник служби ГВтаМ

Карпата І.І.

Представник споживача :



А К Т
використання газу на технологічні потреби
АГРС - Винники
за Жовень - місяць 2019 року

Представниками Бібрського ЛВУМГ в складі :начальника служби ГВ і М Карапати І.І., начальника служби ГРС Патецького І.С., начальника ЛВДС Швеця О.П., та представника ТзОВ «Спектргаз»: _____ складено даний акт про те, що за Жовень - місяць 2019 року на технологічні потреби АГРС було використано :9 м3 газу в т.ч.

1. АГРС Винники - 9 куб.м, в т.ч.
витрати під час перевірки спрацювання (підриву) запобіжних клапанів ГРС - 9 м3,

Вважаємо за необхідне реалізацію газу за Жовень місяць 2019р. для ТзОВ «Спектргаз» зменшити на 9 м3 газу .

Акт складено в двох примірниках.

Карапата І.І.

Патецький І.С.

Швець О П

АКТ

Проведення контролю степені одоризації газу що подається споживачам
з ГРС Винники Бібрського ЛВУМГ

Комісією в складі: заступника директора ТОВ «Спектргаз» Панчишина Ю.Б., начальника служби ГРС Патецького І.С., слюсара-ремонтника Чемеринського М.П. складено цей акт про те, що 05.11.2019 р. проведено контроль степені одоризації газу що подається з ГРС Винники споживач ТОВ «Спектргаз».

Контроль інтенсивності запаху газу проведено органолептичним методом відповідно до ГОСТ 5542 та становить 4 бали.

Розхід газу на момент проведення вимірювання

Споживач : _____ ТОВ «Спектргаз» 0,312 тис м /год

Місце проведення контролю степені одоризації:

Вихідний газопровід з ГРС Винники Ду500 споживач ТОВ «Спектргаз»

Норма витрати одоранту складає 16 г на 1000 м³

Фактична (розрахункова) витрата одоранту на момент проведення вимірювання :

Споживач 16 г/1000м³ метод одоризації автоматичний.

ПІДПИСИ: Панчишин Ю.Б.

Патецький І.С.

Чемеринський М.П.