

Бібрське ЛВУМГ

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ

за Листопад 2020 р.

Складений програмою Ask-2 01.12.2020 08:25:33

Флоутек ВР-1 №34 "ГРС м. Винники" Нитка №1 Іскра - Основа

Розрахунок витрати за - ДСТУ ГОСТ 8.586; Розрахунок Кстисл. за - GERG-91 мод

Версія ПЗ: d02630080b; Дата створення ПЗ: 19.05.2008 14:35:21

Характеристики витратоміра від 01.12.2020 08:17:18

Контрактна година	7:00	Діаметр ВТ, мм	305,600	Діаметр отвору ЗП, мм	37,147
Густина, кг/м ³	0,7224	Тип відбору	Кутовий	Радіус вхід. канта ЗП	0,010
Вміст N ₂ , мол. %	1,0582	A0 ВТ	11,100	A0 ЗП	16,206
Вміст CO ₂ , мол. %	0,8702	A1 ВТ	7,700	A1 ЗП	6,571
Межконтр. інт. ЗП, роки	2,0	A2 ВТ	-3,400	A2 ЗП	0,000
T _{max} , град. С	40,00	P _{max} , кгс/см ²	6,00	dP _{max} , кгс/м ²	6300,00
T _{min} , град. С	-20,00	P _{min} , кгс/см ²	1,00	dP _{min} , кгс/м ²	6,30
Перехід на dP _{min}	Hi	Тип перетв. Р	Абсолютний	Перекл. перетв. dP	63,00
		Шорсткість, мм	0,250	Відсічка, кгс/м ²	3,30

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Дата	Об'єм тис. м ³	Сер. перепад кгс/м ²	Сер. тиск кгс/см ²	Сер. темп. °С	Ав.	Втруч.
01.11.20	0,50129	2,15	3,90	3,73	A	
02.11.20	2,71458	99,51	3,55	3,76	A	B
03.11.20	2,98954	35,89	3,35	8,37	A	B
04.11.20	2,76426	29,54	3,18	8,68	A	B
05.11.20	3,81840	151,96'	3,40	3,00	A	
06.11.20	2,17026	15,60	3,35	4,93		B
07.11.20	1,72140	9,68	3,57	5,11	A	
08.11.20	0,20627	0,68	3,78	7,00	A	
09.11.20	2,93396	74,86	3,40	2,57	A	B
10.11.20	2,24425	18,47	3,15	4,19		B
11.11.20	2,63886	26,19	3,07	3,11		B
12.11.20	3,91641	128,64	3,21	-0,22		B
13.11.20	2,54812	82,25	3,46	1,12	A	
14.11.20	0,88759	3,30	3,19	6,22	A	
15.11.20	0,46737	1,63	3,37	4,71	A	
16.11.20	2,89023	87,25	3,31	5,32	A	
17.11.20	4,03383	130,36	3,45	2,36		
18.11.20	3,17875	49,77	3,21	2,70		
19.11.20	2,88836	32,16	3,16	4,13		
20.11.20	2,35337	20,07	3,24	0,63		B
21.11.20	1,01088	4,29	3,81	-2,29	A	
22.11.20	0,00000	0,00	3,95	3,35		
23.11.20	3,07056	63,78	3,16	1,24	A	
24.11.20	3,02926	42,63	3,17	0,90		
25.11.20	0,81230	4,01	3,65	1,37	A	
26.11.20	2,45758	100,21	3,27	-4,38	A	B
27.11.20	3,03797	108,43	3,32	-2,78	A	
28.11.20	1,08079	4,77	3,06	-0,62	A	
29.11.20	0,83096	3,04	3,26	-0,89	A	
30.11.20	4,53410	164,54	3,28	-7,50	A	
Всього:	67,73149					

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

Дата	Час	Повідомлення	Об'єм
------	-----	--------------	-------


Кількість повідомлень: 5662

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРУЧАННЯ ОПЕРАТОРА

Дата	Час	Параметр	Старе значення	Нове значення
------	-----	----------	----------------	---------------

Кількість втручань: 30

Кінець звіту

Представник постачальника об'єм переданого газу підтверджую
начальник служби ГВтаМ  Карапата І.І.
(підпис, прізвище, ініціали)

Представник споживача 
(підпис, прізвище, ініціали)

№	Дата	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
1	01.12.20
2	02.12.20
3	03.12.20
4	04.12.20
5	05.12.20
6	06.12.20
7	07.12.20
8	08.12.20
9	09.12.20
10	10.12.20
11	11.12.20
12	12.12.20
13	13.12.20
14	14.12.20
15	15.12.20
16	16.12.20
17	17.12.20
18	18.12.20
19	19.12.20
20	20.12.20
21	21.12.20
22	22.12.20
23	23.12.20
24	24.12.20
25	25.12.20
26	26.12.20
27	27.12.20
28	28.12.20
29	29.12.20
30	30.12.20
31	31.12.20



"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник
Бібрського ЛВУМГ
Б.І.Саловський




А К Т
використання газу на технологічні потреби
АГРС - Винники
за листопад - місяць 2020 року

Представниками Бібрського ЛВУМГ в складі :начальника служби ГВ і М Карапата І.І., начальника служби ГРС Патецького І.С., начальника ЛВДС Швеця О.П., та представника ТзОВ «Спектргаз»: _____ складено даний акт про те, що за листопад - місяць 2020 року на технологічні потреби АГРС було використано :0 м3 газу в т.ч.

1. АГРС Винники - 0,00 куб.м, в т.ч.

Вважаємо за необхідне реалізацію газу за листопад місяць 2020р. для ТзОВ «Спектргаз» зменшити на 0 м3 газу .

Акт складено в двох примірниках.


_____ Карапата І.І.

_____ Патецький І.С.

_____ Швець О П
